



FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

ANSLUTNING MOT FOTPLÅT
Anslutning mot fotplåt ska utföras med max 500 mm bred remsa av tättskiktet. Det kan även accepteras att väderna dras ända ner mot fotplåten.

Tättskikt inklusive asfaltutflut ska dras ända fram till fotplåtens nedknäckning.

Rekommendation: Använd svart fotplåt då asfaltuttrinring är ofrånkomlig.

Tättskikt ska svetsas mot hela fotplåten och underliggande remsa av Mataki YEP 3500.

Fotplåt får inte ha färgbilagning av plastisol eller zink. Skarvar i fotplåt ska utföras med 100 mm overlapp (ej hak- eller dubbelfals). OBS ingen infästning i overlapp. Se AMA Hus JT.31.

Remsa under fotplåt ska vara i kvalitet enligt tabell i Tättskiktsgarantiens riktlinjer exponerade tättskikt(yttertak) och i bredd ca 300 mm (remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant).

Montering/infästning av fotplåt ska utföras enligt AMA Hus JT-31.

Renovering:
Vid renovering/omläggning ska ny fotplåt alltid monteras. 300 mm bred remsa av Mataki YEP 3500 ska monteras mellan det befintliga tättskiktet och den nya fotplåten.

ANSLUTNING MOT VERTIKAL YTA
Uppdragningar av tättskikt mot väggar, krön, sargar och liknande ska utföras minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas in mekaniskt i ovankant cirka cc 150 mm.

Kappor ska helsvetsas/helklistras. Hörn förstärkningar ska alltid användas.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. JT.352

Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT-5811

GODKÄNDA TÄTTSKIKTSSYSTEM
Moss-sedum (lutning < 3,6°)
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)
Mataki UnoTech FR

MOSS-SEDUM
Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

På ytor där nederbörd har svårt att nå, vid sk regnskugga, anlägg ingen vegetation.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

Brandingenjör avgör för varje enskilt projekt hur nära vegetationen kan ligga intill vertikala ytor.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI			
Hemsida:	www.mataki.se	E.post:	info@mataki.com
POSTADRESS:	BOX 22, 263 21 HÖGANÄS	TEL:	042-33 40 00
BESÖK:	BRUKSGATAN 42		
DATUM		2019-10-04	
DETALJ			
MOSS-SEDUM REGNSKUGGA			
SKALA	NUMMER	BET	
1:5 (A3)	M-S11		