

**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras. Tättskiktet ska svetsas mot hela takbrunnflänsen och den underliggande intäckningskragen.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.

**GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM**


Moss-sedum (lutning < 3,6°)  
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)  
Mataki UnoTech FR

**MOSS-SEDUM**

Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takylans förutsättningar.



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------



Hemsida: [www.mataki.se](http://www.mataki.se) E.post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)  
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00  
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM  
2019-10-04

**DETALJ**

MOSS-SEDUM 2-27°  
VID TAKBRUNN

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	M-S06	