

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Under rostfri perforerad fläns ska intäckningskrage av kvalitet minst YEP 3500 monteras. Tätskiktet ska svetsas mot hela takbrunnflänsen och den underliggande intäckningskragen.

Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästningar (en i varje hörn).

Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.

GODKÄNDA TÄTSKIKTSSYSTEM


Moss-sedum (lutning < 3,6°)
Mataki Trema 5

Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)
Mataki UnoTech FR

MOSS-SEDUM

Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.

Dränerande uppbyggnad väljs efter takylans förutsättningar.



Skala 1:5

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

MATAKI®

Hemsida: www.mataki.se E.post: info@mataki.com
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM
2019-10-04

DETALJ

MOSS-SEDUM 0-4°
VID TAKBRUNN

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	M-S04	