








EGENKONTROLL AV UNDERLAGSDUK

Beställare: _____

Objekt: _____ Nr: _____

Använd produkt: Haloten® STEEL Haloten® 380 Haloten® 280

	Beskrivning	Ok?		Beskrivning	Ok?
	Takfot Mataki Haloten® Fotplåtsremsa är monterad under fotplåten.	<input type="checkbox"/>		Gavel Underlagstäckningen går runt trekantslisten.	<input type="checkbox"/>
	Infästning Spikning med pappspik i undre eller övre lagret.	<input type="checkbox"/>		Rektangulär genomföring Uppdrag är minst 300 mm. Hörnor är tätade med Haloten® Flex tätning.	<input type="checkbox"/>
	Infästning Klamring med rostfri bredtrådig klammer i undre lagret (dold infästning).	<input type="checkbox"/>		Runda genomföringar Mataki Haloten® Takstos är använd.	<input type="checkbox"/>
	Tvärskarv Övre våden är snedskuren, överlappet är minst 150 mm och klistrad med Mataki Asphaltklisters.	<input type="checkbox"/>			

Datum: _____ Signatur montör: _____

SLUTBESIKTNING ELLER KONTROLL/AVSYNING MED BESTÄLLAREN

Utan anmärkning

Datum: _____ Beställare: _____ Arb.led: _____

Anmärkning: _____

Anmärkningar åtgärdade

Datum: _____ Beställare: _____ Arb.led: _____